

Către,

- ◆ **Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu** Fax: 0269 – 444145
- ◆ **Agenția pentru Protecția Mediului Mureș** Fax: 0265 – 314985
- ◆ **Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Mureș** Fax: 0265 – 315006
- ◆ **Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș** Fax: 0265 – 269660

SEM 7

18.11.09.

13024

## INFORMARE asupra incidentului tehnic din data de 18.11.2009

### Data și locul incidentului:

18.11.2009, ora 09<sup>46</sup>, instalația Uree

### Descrierea incidentului:

Pe fondul unei funcționări normale a instalației Uree, s-a produs o avarie (fisură) pe conducta Dn 100/ presiune 200 atm dintre amestecător (de amoniac, bioxid de carbon și carbamat de amoniu) și coloana de sinteză linia 1, la partea inferioară a acestei conducte de intrare în coloana de sinteză. Din cauza scăderii presiunii, s-a blocat automat instalația (prin închiderea ventilului de la partea superioară a coloanei de sinteză), respectiv s-a oprit linia 1 de funcționare.

S-au produs scăpări instantanee de amoniac gazos în atmosferă.

Serviciul privat pentru situații de urgență a acționat imediat pentru evitarea producerii unei poluări accidentale a canalizării convențional curate, prin realizarea unor baraje de pământ. Nu a fost necesară intervenția ISU Horea.

S-a făcut retenția preventivă a apelor înainte de evacuarea lor în râul Mureș.

Conform automonitorizării imisiilor la limita incintei, nu au fost semnalate depășiri ale concentrației de amoniac în aer.

Momentan nu mai există niciun pericol în instalația Uree.

După remedierea defecțiunilor, linia 1 a instalației Uree va fi repusă în funcțiune în condiții de siguranță. Vă vom informa despre repunerea în funcțiune a liniei 1.

Două persoane aflate în imediata vecinătate a locului incidentului au fost trimise cu autosanitară proprie, pentru investigații.

Incidentul nu a provocat poluări accidentale ale factorilor de mediu.

**DIRECTOR GENERAL,**

**YETKIN ERMAN**

**INGINER ȘEF PRODUCȚIE,**

**ING. NICOLAE HUDEA**

